



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024  
Сертифікація  
продукції

# СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0139.2-24  
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 23 лютого 2024 р. по 22 лютого 2034 р.  
Term of validity

Сертифікат видано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
Certificate is issued to «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»»,  
код ЄДРПОУ 20016760,  
09114, Київська область, м. Біла Церква,  
вул. Івана Кожедуба, 307-А

Продукція Котли конденсаційні газові моделей:  
Production «Укрінтерм-200к», «Укрінтерм-240к»,  
«Укрінтерм-300к», «Укрінтерм-400к»,  
«Укрінтерм-500к», «Укрінтерм-660к»,  
«Укрінтерм-800к», «Укрінтерм-1200к»,  
«Укрінтерм-1600к», «Укрінтерм-2000к»

Код УКТЗЕД, ДК 016/  
UKT ZED code, DK 016

25.21.12

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання  
Complies with the requirements (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077),  
ДСТУ EN 61000-6-1:2015 (EN 61000-6-1:2007, IDT),  
ДСТУ EN 61000-6-3:2015 (EN 61000-6-3:2007, IDT)

Виробник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
Producer «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»»,  
код ЄДРПОУ 20016760,  
09114, Київська область, м. Біла Церква,  
вул. Івана Кожедуба, 307-А

Місце виробництва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
Place of production «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»»,  
код ЄДРПОУ 20016760,  
09114, Київська область, м. Біла Церква,  
вул. Івана Кожедуба, 307-А

Додаткова інформація Опис продукції міститься в додатку до сертифікату  
Additional information

Сертифікат видано органом ООВ ДП «СВЦОО», Україна,  
з оцінки відповідності 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),  
Certificate is issued by the conformity assessment body 03045, м. Київ, вул. Плещєєва, 10 (фактична адреса).  
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012  
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі Звіту про оцінку № 17-4/24 від 22.02.2024 р.; рішення з оцінки відповідності  
On the grounds of № 17-2-P/24 від 22.02.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body  
M.I./Stamp 4315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:  
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

[www.svcoo.kiev.ua](http://www.svcoo.kiev.ua)



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024  
Сертифікація  
продукції

## ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0139.2-24  
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Котли конденсаційні газові моделей: «Укрінтерм-200к», «Укрінтерм-240к», «Укрінтерм-300к», «Укрінтерм-400к», «Укрінтерм-500к», «Укрінтерм-660к», «Укрінтерм-800к», «Укрінтерм-1200к», «Укрінтерм-1600к», «Укрінтерм-2000к» номінальною тепловою потужністю від 200 кВт до 2000 кВт, з вбудованим пальником з примусовою подачею повітря, максимальною температурою води в системі опалення 95°C і примусовою циркуляцією теплоносія призначені для теплопостачання виробничих, житлових та громадських будівель та споруд.

№	Найменування параметру	Одиниця виміру	Укрінтерм-200к	Укрінтерм-240к	Укрінтерм-300к	Укрінтерм-400к
1	Номінальна теплопродуктивність, ± 5 %	кВт	200	240	300	400
2	Електрична потужність, не більше	Вт	800	1000	1300	1800
3	Характеристика електроживлення (напруга/частота)	В/Гц	230 <sup>+10%</sup> <sub>-15%</sub> / 50	230 <sup>+10%</sup> <sub>-15%</sub> / 50	230 <sup>+10%</sup> <sub>-15%</sub> / 50	230 <sup>+10%</sup> <sub>-15%</sub> / 50

№	Найменування параметру	Одиниця виміру	Укрінтерм-500к	Укрінтерм-660к	Укрінтерм-800к	Укрінтерм-1200к
1	Номінальна теплопродуктивність, ± 5 %	кВт	500	660	800	1200
2	Електрична потужність, не більше	Вт	2100	2600	3400	5100
3	Характеристика електроживлення (напруга/частота)	В/Гц	230/380 <sup>+</sup> <sub>10%</sub> <sub>-15%</sub> / 50	230/380 <sup>+</sup> <sub>10%</sub> <sub>-15%</sub> / 50	380 <sup>+10%</sup> <sub>-15%</sub> / 50	380 <sup>+10%</sup> <sub>-15%</sub> / 50

№	Найменування параметру	Одиниця виміру	Укрінтерм-1600к	Укрінтерм-2000к
1	Номінальна теплопродуктивність, ± 5 %	кВт	1600	2000
2	Електрична потужність, не більше	Вт	6800	8500
3	Характеристика електроживлення (напруга/частота)	В/Гц	380 <sup>+10%</sup> <sub>-15%</sub> / 50	380 <sup>+10%</sup> <sub>-15%</sub> / 50

Котли спроектовані та виготовляються з урахуванням сучасного стану розвитку техніки:

- рівень створюваних обладнанням електромагнітних завад не перевищує рівень, за якого радіо-, телекомунікаційне або інше обладнання не може функціонувати за призначенням;
- обладнання має такий рівень завадостійкості до електромагнітних завад, очікуваних під час його використання за призначенням, який дає змогу цьому обладнанню функціонувати без неприпустимого погіршення якості його використання за призначенням.

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body  
M.P. / Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

[www.svcoo.kiev.ua](http://www.svcoo.kiev.ua)