



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0138.3-24

Термін дії
Term of validity

з 23 лютого 2024 р. по 22 лютого 2024 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»»,
код ЄДРПОУ 20016760,
09114, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 307-А

Продукція
Продукция /
Production

Аварійні блочно-модульні котельні БМК-200,
БМК-500, БМК-1000, БМК-1500, БМК-2000,
БМК-2500, БМК-3000, БМК-4000, БМК-5000
номінальною тепловою потужністю
від 200 кВт до 5000 кВт,
що працюють на газоподібному та рідкому паливі

Код УКТ ЗЕД/
UKT ZED code
25.21.12

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ EN 303-1:2017 (EN 303-1:1999, IDT),
ДСТУ EN 303-2:2017 (EN 303-2:1998, IDT). Зі зміною № 1:2017,
ДСТУ EN 303-3:2015 (EN 303-3:1998/AC:2006, IDT). Поправка № 1:2015,
ДСТУ EN 60204-1:2015 (EN 60204-1:2006; A1:2009; AC:2010, IDT),
ДСТУ EN 61000-6-1:2015 (EN 61000-6-1:2007, IDT),
ДСТУ EN 61000-6-3:2015 (EN 61000-6-3:2007, IDT)

Виробник
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»»,
код ЄДРПОУ 20016760,
09114, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 307-А

Місце виробництва
Place of production

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРІНТЕРМ»»,
код ЄДРПОУ 20016760,
09114, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 307-А

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 23 лютого 2024 р. по 22 лютого 2024 р.
Схема 4. Сертифікація продукції, що виробляється серійно, з обстеженням
виробництва продукції

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body


ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Протоколів № 49/24 ВКОВ від 21.02.2024 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат
про акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.), № 23-0153-01 від 28.12.2023 р.
ВП ВЦ «ЛЮРТА» (атестат про акредитацію №20042 від 14.07.2019 р.);
акту обстеження виробництва №17-ОВ/24 від 12.02.2024 р.; рішення щодо
сертифікації № 17-2-Р/24 від 22.02.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П. / Stamp
код 14315701



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.024.C.0138.3-24
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Аварійні блочно-модульні котельні БМК-200, БМК-500, БМК-1000, БМК-1500, БМК-2000, БМК-2500, БМК-3000, БМК-4000, БМК-5000 номінальною тепловою потужністю від 200 кВт до 5000 кВт, з робочим тиском води в системі опалення до 0,6 МПа (6,0 кг/см²), максимальною температурою води в системі опалення 95°C і примусовою циркуляцією теплоносія призначені для аварійного теплопостачання виробничих, житлових та громадських будівель та споруд та виготовляються у вигляді транспортбельних контейнерів заводського виробництва з водогрійними котлами у кількості та номенклатурі в залежності від теплової потужності за ТУ У 28.2-20016760-026-2023 «Аварійні блочно-модульні котельні на газовому та дизельному паливі потужністю від 200 до 5000 кВт. Технічні умови».

Котельні працюють на природному газі, на зрідженому газі або на дизельному паливі.

	Найменування параметру	Одиниця виміру	Значення параметру
1	Номінальна теплопродуктивність	кВт	від 200 до 5000
2	Тиск газу		Низький або середній
3	Розрахунковий температурний графік	°C	90/70
4	Коефіцієнт корисної дії, не менше	%	90
5	Максимальний робочий тиск	МПа (кгс/см ²)	0,6 (6)
6	Максимальна температура теплоносія	°C	95
7	Характеристика електроживлення (напруга/частота)	В/Гц	220 ^{+10%} -15% / 50,1 380 ^{+10%} -15% / 50,1
8	Габаритні розміри, не більше: - висота - ширина - довжина	мм	3100 3300/6600 від 6000 до 12000
9	Маса	кг	від 4500 до 16000

Тип котлів - сталеві водогрійні дво- чи триходові, що працюють під наддувом, оснащені вентиляторними пальниками.

Тип пальників котлів - вентиляторні, комбіновані: газ (природний та зріджений) та дизельне паливо.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



А.П. Олєфіренко

Ци́нність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua